



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 12 04 2019 р.

№ 602-123-20-3/ Р000

Найменування об'єкта експертизи: Труби пластмасові, гнучкі, неармовані, захисні гофровані (пешель) д.12-40 мм.

Виготовлений у відповідності із:-

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 391732

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для ввезення, для використання в системах KAN-Therm для мереж холодного та гарячого водопостачання, а також мереж центрального опалення в якості захисної труби при заливанні трубопроводів у бетон, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: «KAN Sp.z o.o.», 16-001 Bialystok-Kleosin, ul. Zdrojowa, 51, Польща,
тел.: (0048) 85-74-99-200, факс (0048) 85-74-99-201

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник (власник) експертизи: ТОВ «КАН-ТЕРМ ЮЕЙ», Україна, 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67, корпус Г, Код за ЄДРПОУ 41276279

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами розгляду та аналізу документів, наданих заявником, оцінки ризику для здоров'я населення «Труби пластмасові, гнучкі, неармовані, захисні гофровані (пешель) д.12-40 мм» відповідають вимогам: міграція шкідливих речовин в модельні середовища не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід – 0,1; хлористий вініл – 0,01; спирт метиловий – 0,2; гептан – 0,1; ацетон – 0,1; кадмій – 0,001; свинець – 0,03; мідь – 1,0; цинк – 1,0; одориметричні дані: запах – не більше 2-х балів; поверхня – без дефектів, стійкість розчину, стійкість барвників – при обробці модельним розчином повинна бути стійка; відповідає НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

Поводження з відходами – згідно з вимогами чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт «Труби пластмасові, гнучкі, неармовані, захисні гофровані (пешель) д.12-40 мм», за наданим заявником зразком та наданою документацією, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: Маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

03680, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 34,
санітарно-гігієнічний корпус, тел.456-10-68

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії, член-кор. НАМН України,
професор

№ 19 від 09.04.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

 Бардов В.Г.
(прізвище, ініціали)